

嘉義市政府 85.11.27 以前列管公共建築物無障礙生活環境供行動不便者使用設施及設備 101 年度勘檢不合格之處所公佈網站

NO	公共建築物名稱	公共建築物地點	改善項目
01	南興國中	本市宣信街 182 號	無障礙標誌、扶手。
02	嘉義家職	本市市宅街 57 號	洗臉盆鏡子、馬桶靠背、無障礙標誌。
03	北興國中	本市博東路 262 號	馬桶靠背。
04	陳郁雯(長期照護中心)	本市文化路 254-1 號	昇降設備引導標誌、L 型扶手、洗臉盆鏡子、馬桶靠背、活動扶手。
05	王煜凱(醫院)	本市延平街 490 號	昇降設備點字標誌、馬桶靠背、無障礙標誌。
06	冠閣大飯店	本市忠順一街 27 號等	緊急服務鈴、馬桶靠背、無障礙標誌。
07	內政部營建署	本市劉厝段玉山小段 112 地號	洗臉盆扶手、盥洗室門把、無障礙標誌。
08	嘉義高中	本市大雅路二段 738 號	緊急服務鈴、昇降設備引導標誌。
09	嘉義市政府	本市幼獅路 30 號	無障礙標誌、馬桶靠背。
10	文雅國小	本市文雅街 2 號	緊急服務鈴、昇降設備引導標誌。
11	保康老人長期照顧中心	本市保順路 121 號	無障礙停車空間、洗臉盆、馬桶靠背。
12	經濟部嘉義市產業創新研究中心	本市博愛路二段 569 號	昇降設備點字標誌。

檔 號：
保存年限：

嘉義市政府 函

地 址：嘉義市中山路199號
傳 真：05-2279520
聯 絡 人：周育賢 05-2254321 #214
電子郵件：chouarch36@gmail.com

受文者：本府工務處使用管理科

發文日期：中華民國101年5月11日
發文字號：府工使字第1012108072號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明

主旨：本府為辦理101年度公共建築物列管建築物無障礙生活環境行動不便者使用設施及設備不合格之處及新建完成之公共建築物複查作業，定於表列日期、時間，惠請貴單位配合會同勘檢作業，集合地點假本府大門口前，請查照。

說明：檢附101年度嘉義市公共建築物無障礙複查勘檢日程表。

正本：嘉義市建築師公會、嘉義市殘障者服務協會、嘉義市智障福利協進會、嘉義市盲人福利協進會、嘉義市脊髓損傷者協會、嘉義市聾啞福利協進會、嘉義市肢體障礙服務協會

副本：本府工務處使用管理科